



**Secretaria Municipal de Saúde
Saúde Bucal**

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO/FLUORETOS - ANO 2013.

Município: Criciúma – SC

Laboratório de Análise: Laboratório Regional da 21ª Regional de Saúde - Criciúma

Instituição responsável pelo sistema de abastecimento: CASAN

Tipo de água: Tratada/Clorada

Método de análise: Nefelométrico

Valor de referência: Máximo 1,5 mg/L

Data Coleta	Local da Coleta	Concentração de Fluoreto	Recomendado
04/02/13	Unidade de Saúde 1ª Linha	0,02	0,8 mg/L
	Rua: dos Ipês, 345. 1ª Linha	0,05	0,8 mg/L
	Rua :Heitor Fraga de Oliveira, 62. Renascer	0,20	0,8 mg/L
	Av. Gilio Búrigo, 1736. Ana Maria	0,22	0,8 mg/L
	Rua: Vito Pacheco, 21. Cristo Redentor	0,18	0,8 mg/L
21/02/13	Praça Domenico Sonego, 33	0,39	0,8 mg/L
	Rua: Marcelo Lodetti, 55. Centro	0,17	0,8 mg/L
	Rod. Toledo Sebastião dos Santos, 1255.	0,20	0,8 mg/L
	Rod. Arquimedes Napolini, 1479. Napolini.	0,43	0,8 mg/L
	Rua: Fiuza da Rocha, Igreja Católica. Lote 6	0,25	0,8 mg/L
27/02/13	Rua: Fiúza da Rocha, Igreja Católica. Lote 6	0,44	0,8 mg/L
	Rua: Lauro Muller, 285. Centro	0,28	0,8 mg/L
	Rua: 13 de Maio. Campo Criciúma	0,43	0,8 mg/L
	Rua: Da Republica, 67. Comércio.	0,56	0,8 mg/L
04/03/13	Rua: Domingos de Vila. U.S. Vila Rica	0,35	0,9 mg/L
	Rua: São Cristóvão, 40. Vila Selinger	0,20	0,9 mg/L
	Rua: Leonardo Bialesk. U.S. Linha Batista	0,45	0,9 mg/L
	Rua: Venâncio Martinelo. U.S. São Simão	0,15	0,9 mg/L
	Rua: Jaime Silveira. SESC Pio Correa	0,41	0,9 mg/L
25/03/13	Rua: Lauro Sodrê, 200. Comércio	0,73	0,9 mg/L
	Rua Joaquim Nabuco, - Colégio Michel	0,69	0,9 mg/L
	Rua: Presidente Prudente, s/nº. CEI. São Luiz	0,52	0,9 mg/L
	Rua: Henrique Lage. U.S. Santa Barbara	0,62	0,9 mg/L
	U.S. Santo Antônio	0,74	0,9 mg/L
01/04/13	Rod. Jorge Lacerda. E.M.Capão Bonito	0,50	0,9 mg/L
	U.S.Sangão	0,46	0,9 mg/L
	Rua: Jose Gaidzinski. GERED, Pio Correa	0,43	0,9 mg/L
	Rua: Santo Antônio, 577. Centro	0,33	0,9 mg/L
	Rua: Luiz Jose Mariano. U.S. São Roque	0,40	0,9 mg/L
25/06/13	Sebastião Toledo dos Santos, 1255. Morada Colina	0,65	1,0 mg/L
	Praça Domenico Sonego, 39	0,59	1,0 mg/L
	Hospital Santa Catarina	0,50	1,0 mg/L
23/07/13	Praça Domenico Sonego, 39	0,69	1,0 mg/L
	Hospital Santa Catarina	0,54	1,0 mg/L
	Residencial Moradas da Colina	0,64	1,0 mg/L
	Rua: Clarinda Milioli, 385. Mina do Mato	0,58	1,0 mg/L
	Rod. Arquimedes Napolini, 1479. B. Napolini	0,63	1,0 mg/L
28/08/13	Rua: Sebastião Antônio Mateus. U.S. Wosocris	0,47	1,0 mg/L
	Rua: Rosalina Locks Fortuna. U.S. Mineira Velha	0,50	1,0 mg/L

	Polo Industrial Rio Maina, 460.	0,57	1,0 mg/L
	Rua: João Manoel de Oliveira, 49.	0,63	1,0 mg/L
	Av. Luiz Lazarin. Mercado Manentti Rio Maina	0,61	1,0 mg/L
24/09/13	Rua: Ataíde Botelho. U.S. Santo Antônio	0,47	1,0 mg/L
	Rua: Henrique Lage. U.S.	0,61	1,0 mg/L
	Colégio Coelho Neto. Santa Barbara	0,80	1,0 mg/L
	Rua: Presidente Prudente. Frente CEI	0,66	1,0 mg/L
01/10/13	Rua: Domingos de Villa. U.S.	0,47	0,9 mg/L
	Rua: Vital Pacheco, 34. Cristo Redentor	0,61	0,9 mg/L
	Rua: Imigrante Zanette, 142. Pinheirinho.	0,38	0,9 mg/L
	Rod. Jorge Lacerda, lado 48.	0,50	0,9 mg/L
	Rod. Jorge Lacerda, 6300. Sangão	0,51	0,9 mg/L
04/11/13	Av. Rio Maina, 779. Mineira Velha	0,44	0,9 mg/L
	Rua: Catarina Milanez, 87. Mina União	0,56	0,9 mg/L
	U.S. Vila Belmiro	0,48	0,9 mg/L
	Rua: Seis. Vila Manaus	0,55	0,9 mg/L
	U.S. São Defende	0,54	0,9 mg/L
	U.S. Vila Esperança	0,54	0,9 mg/L
26/11/13	Policlínica Rio Maina	0,33	0,9 mg/L
	Rua: Manoel João Machado. U.S. Colonial	0,50	0,9 mg/L
	Rua: João Arcendino de Campos. U.S. Metrópol	0,52	0,9 mg/L
	Rua: Antônio Manoel Bitencourt. E. São Marcos	0,49	0,9 mg/L
	Rua: Júlio Bento Cardoso, 55. Vila Zuleima	0,41	0,9 mg/L

Fonte: Laboratório Regional da 21ª Regional de Saúde – Criciúma - SC. Ano 2013.

59/92.

Sônia Zaccaron
Coordenação Saúde Bucal
CRO 1492