



Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Departamento de Ciências Fisiológicas



Projeto Vigiflúor - Análise de íon Flúor

Solicitante: Saúde Bucal
Resp/ pela Coleta: Eliene
Endereço:
Cidade: Jatai - GO

Enviada: /01/15

Recebida: /01/15

Analisada: /02/15

Remetida: 25/02/15

Códigos	Estado/ Município	Local Coleta	Data	ppm F (mg F/L)
1 A	Jatai - GO	S.M. Saúde - Rua Riachuelo,2762	31/10/14	0,878
2 A'	Jatai	S.M. Saúde - Rua Riachuelo,2762	31/10/14	0,878
3 A	Jatai	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Rua Riachuelo,2090	30/10/14	0,964
4 A'	Jatai	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Rua Riachuelo,2090	30/10/14	0,958
5 A	Jatai	Posto de Saúde Marcondes Franco Carvalho - Rua Lauro Tareira, 1194	30/10/14	0,827
6 A'	Jatai	Posto de Saúde Marcondes Franco Carvalho - Rua Lauro Tareira, 1194	30/10/14	0,827
7 B	Jatai	Forum de Jatai – Av. Norte, 1612	30/10/14	0,860
8B'	Jatai	Forum de Jatai – Av. Norte, 1612	30/10/14	0,872
9B	Jatai	Conselho Escolar Municipal Sebastião Herculano – Rua L1 Q 64	30/10/14	0,899
10B'	Jatai	Conselho Escolar Municipal Sebastião Herculano – Rua L1 Q 64	30/10/14	0,901
11B	Jatai	CEMEI – Abelhinha – Av. 31 de Maio, s/no	30/10/14	0,721
12B'	Jatai	CEMEI – Abelhinha – Av. 31 de Maio, s/no	30/10/14	0,815
13 A	Jatai	Secretaria Mun. Da Saúde – Rua Riachuelo , 2762	12/11/14	0,812
14 A'	Jatai	Secretaria Mun. Da Saúde – Rua Riachuelo , 2762	12/11/14	0,810
15 A	Jatai	Posto de Saúde Marcondes Franco Carvalho - Rua Lauro Tareira, 1194	12/11/14	0,840
16 A'	Jatai	Posto de Saúde Marcondes Franco Carvalho - Rua Lauro Tareira, 1194	12/11/14	0,857
17B	Jatai	Forum de Jatai – Av. Norte, 1612	12/11/14	0,908
18B'	Jatai	Forum de Jatai – Av. Norte, 1612	12/11/14	0,908
19B	Jatai	CEMEI – Abelhinha – Av. 31 de Maio, s/no	12/11/14	0,730
20B'	Jatai	CEMEI – Abelhinha – Av. 31 de Maio, s/no	12/11/14	0,733
21B	Jatai	Conselho Escolar Municipal Sebastião Herculano – Rua L1 Q 64	12/11/14	0,870
22B'	Jatai	Conselho Escolar Municipal Sebastião Herculano – Rua L1 Q 64	12/11/14	0,870
23 A	Jatai	Secretaria Mun. Da Saúde – Rua Riachuelo , 2762	15/12/14	0,769
24 A'	Jatai	Secretaria Mun. Da Saúde – Rua Riachuelo , 2762	15/12/14	0,766
25 A	Jatai	Posto de Saúde Marcondes Franco Carvalho - Rua Lauro Tareira, 1194	15/12/14	0,844

26 A'	Jatai	Posto de Saúde Marcondes Franco Carvalho - Rua Lauro Tareira, 1194	15/12/14	0,857
26 A	Jatai	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Rua Riachuelo,2090	12/11/14	0,837
27	Jatai	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Rua Riachuelo,2090	12/11/14	0,852
29 A	Jatai	CEFET - TCA	15/12/14	0,873
30 A'	Jatai	CEFET - TCA	15/12/14	0,887
31B	Jatai	Forum de Jatai – Av. Norte, 1612	15/12/14	0,870
32B'	Jatai	Forum de Jatai – Av. Norte, 1612	15/12/14	0,867
33B	Jatai	Conselho Escolar Municipal Sebastião Herculano – Rua L1 Q 64	15/12/14	0,947
34B'	Jatai	Conselho Escolar Municipal Sebastião Herculano – Rua L1 Q 64	15/12/14	0,942
35B	Jatai	CEMEI – Abelhinha – Av. 31 de Maio, s/no	15/12/14	0,901
36B'	Jatai	CEMEI – Abelhinha – Av. 31 de Maio, s/no	15/12/14	0,929

Obs: As amostras 29 e 30 não constam na relação enviadas com as planilhas, e sim constam na marcação nos frascos enviados, foi seguida a ordem dos frascos para o laudo e a mostra 28 não consta na relação da planilha enviada e não foi enviada para a análise e 2 amostras vieram identificadas como 26 A , tanto na planilha de relação como nos frascos enviados para a análises.

Piracicaba, 25 de Fevereiro de 2015.

Prof. Jaime A Cury
Responsável pelas Análises

Obs:1. De acordo com a Portaria nº 635/BSB de 26/12/1975 do Ministério da Saúde, **0,7 mg F/L (ppm) é a concentração ótima de flúor agregado ao tratamento da água**, sendo 0,6 e 0,8 mg F/L, considerados respectivamente como valores mínimo e máximo, para cidades com média das temperaturas máximas diárias de 26,8 a 32,5°C.

2- De acordo com a Portaria MS 518/2004, **o valor máximo permitido (VMP) de flúor presente naturalmente em água é de 1,5 mg F/L.**

***valores menores que 0,05 estão abaixo do limite de detecção do método de dosagem utilizado.**

NOTA: De acordo com DELIBERAÇÃO CAD-A-4, de 13-6-2003 e publicada no DOE de 14/06/2003, "O conteúdo e as conclusões aqui apresentados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es) e não representam a opinião da Universidade Estadual de Campinas nem a comprometem".