



UNICAMP

Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Departamento de Ciências Fisiológicas



Projeto Vigiflúor - Análise de íon Flúor

Solicitante: Coordenação de Saúde Bucal

Resp/ pela Coleta: Andréia / Rosângela

Endereço: Quadra 494 Lote 08

Cidade: Nova Gama - GO

Enviada: 20/03/15

Recebida: 24/03/15

Analisada: 25/03/15

Remetida: 25/03/15

Códigos	Local Coleta	Data	ppm F (mg F/L)
5215231-1	Prefeitura Municipal de Nova Gama – 1HI A/E No 1000 – Nova Gama	26/11/14	0,784
5215231-2	Serviço de Limpeza Urbana – 12HC A/E Nova Gama	26/11/14	0,800
5215231-3	PSF – Equipes 01/02 – QO-07 LT – 07 Vale do Pedregal	26/11/14	0,750
5215231-4	E.M. Elísia da Conceição – QD-22 LT 01 – Vale do Pedregal	26/11/14	0,741
5215231-5	Prefeitura Municipal de Nova Gama – 1HI A/E No 1000 – Nova Gama	17/12/14	0,706
5215231-6	Serviço de Limpeza Urbana – 12HC A/E Nova Gama	17/12/14	0,729
5215231-7	PSF – Equipes 01/02 – QO-07 LT – 07 Vale do Pedregal	17/12/14	0,676
5215231-8	E.M. Elísia da Conceição – QD-22 LT 01 – Vale do Pedregal	17/12/14	0,668
5215231-9	Prefeitura Municipal de Nova Gama – 1HI A/E No 1000 – Nova Gama	29/01/15	0,753
5215231-10	Serviço de Limpeza Urbana – 12HC A/E Nova Gama	29/01/15	0,765
5215231-11	PSF – Equipes 01/02 – QO-07 LT – 07 Vale do Pedregal	29/01/15	0,673
5215231-12	E.M. Elísia da Conceição – QD-22 LT 01 – Vale do Pedregal	29/01/15	0,655

Piracicaba, 25 de Março de 2015.

Prof. Jaime A Cury
Responsável pelas Análises

NOTA: De acordo com DELIBERAÇÃO CD-A-4, de 13-6-2003 e publicada no DOE de 14/06/2003, "O conteúdo e as conclusões aqui apresentados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es) e não representam a opinião da Universidade Estadual de Campinas nem a comprometem".

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 - Caixa Postal 52
CEP 13414-903- Piracicaba - SP – Brasil
Telefone: (19) 2106-5200 2106-5201 - Fax: (19) 2106-5218

Bioquímica
Telefone (19) 2106-5302 / 2106-5303
E-mail: jcury@fop.unicamp.br
Home page: <http://www.unicamp.br/fop>