



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
Serviço de Epidemiologia e Controle de Doenças
Núcleo de Vigilância em Saúde Ambiental

RELATÓRIO VIGIFLÚOR
ANO 2014

1) Sistema de Abastecimento Público de Água

- Fonte da Água: 100% Sistema Billings

- Empresa Administradora: Companhia de Saneamento de Diadema - SANED

** O município de Diadema não conta com Soluções Alternativas Coletivas para Abastecimento Público.

2) População Abastecida: 392.170 (Cadastro SISÁGUA – SABESP)

3) População Estimada:

- Estimativa IBGE: 409.613

(Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014/estimativa_dou.shtm>. Acesso em: 12 abr.2016

- Projeção SEADE: 394.131

(Disponível em: < <http://produtos.seade.gov.br/produtos/proipop/index.php>>. Acesso em: 12 abr.2016

4) Laboratório Responsável pelas Análises

- Instituto Adolfo Lutz – Santo André

5) Dados de 2014

a) Distribuição das coletas de flúor realizadas pelo Proágua no Sistema Público de Abastecimento, segundo tipo de equipamento. Diadema, 2014.

Tipo de Equipamento	Nº	%
Equipamento Esportivo e Lazer	03	9,0
Equipamento de Educação	24	69,0
Equipamento de Saúde	08	23,0
Total	35	100,0

Fonte: SISÁGUA – MS (Acesso em: 08 abr. 2016)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
Serviço de Epidemiologia e Controle de Doenças
Núcleo de Vigilância em Saúde Ambiental

- b) Distribuição das coletas de flúor realizadas pelo Proágua no Sistema de Abastecimento Coletivo (Uso Privado), segundo tipo de equipamento. Diadema, 2014.

Tipo de Equipamento	Nº	%
Equipamento de Educação e Lazer	01	100,0
Total	01	100,0

Fonte: SISÁGUA – MS (Acesso em: 08 abr. 2016)

6) Resultados analíticos encontrados

- 97,2% das amostras coletadas na Rede Pública de Abastecimento de Água apresentaram valores de Flúor no intervalo de 0,545 a 0,944 mg F/L;
- O valor encontrado na única amostra coletada em Solução Alternativa Coletiva foi de 0,16 mg F/L.

Flávia Prado Corrallo
Enfermeira Pediatra/Sanitarista/ Ma. em Ciências
Núcleo de Vigilância em Saúde Ambiental